

Anlage 2: Bauwerksverzeichnis Entlastungsanlage Böbing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Entlastungsanlage	Örtlichkeit / Lage (Bauwerk)	Gemarkung (Bauwerk)	Flur-Nr. (Bauwerk)	Beckenvolumen (m³)	anrechenbares Kanalvolumen (m³)	Gesamtvolumen (m³)	Beckenabmessung (L x B x H in m) / (DN in mm x L in m)
1	RÜB	Fangbecken im Nebenschluss	ca. 150 m östlich der Schöffauer Str.	Böbing	129/3	350	162	512	16,00 x 6,00 x 3,95

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Beckenüberlauf (Höhe in müNN; Länge in m)	Klärüberlauf (Höhe in müNN; Länge in m)	Entlastungsleitung (DN in mm)	Drosseleinrichtung	Drosselabfluss Q _d (l/s)	kritischer Abfluss Q _{krit} (l/s)	Spüleinrichtung	Grobstoffrückhalt	Messeinrichtung	Hydraulische Einheit (VwVBayAb-wAG 2.2.1)
723,60; 8	-	DN 1500 / 1250	Pumpe	25	298,6	Stahljet	Tauchwand	ja	1

Grundlagen für die Bemessung, zur Einleitungssituation und Datenerfassung der Entlastungsanlagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anlagennummer DABay	direkt angeschlossene Fläche in ha A _{b,a} x f _u oder A _u	Name Gewässer	Gewässerkennzahl	Wasserkörper (WRRL)	spezifisches Speichervolumen des Beckens (m³/ha)	Q _{T,aM} (l/s)	Fremdwasserabfluss Q _f (l/s)
1	RÜB	01225-A-002	9,85	Eyach	16414	1_F468	52	3,14	0,63

11	12	13	14
Regenabflussspende q _r (l/s x ha)	Zulässige Entlastungsrate (%)	Ostwert (Einleitung)	Nordwert (Einleitung)
1,77	20,91	649511	5290902